ВЫХЛОПНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ

US2SU / ID 23

PN 1

Weblink: 15505



US

DN	СМЕЩЕНИЯ		ДЛИНА	ID	ПАТРУБКИ		СИЛЬФОН			КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ		ВЕС
Условный диаметр	AX 2δN мм	LA 2λN мм	Строит. длин Lo мм		Наружный диаметр D мм	Толщина стенки s мм	Наружный диаметр Do мм	Эфф. площадь A см²	РМЦС** l* мм	AX Cδ N/мм	LA Cλ N/мм	кг
50	60	146	410	23.007.10	60,3	2,9	69	27,9	195	37	1,5	1,3
65	69	125	390	23.008.10	76,1	2,9	87	46,0	185	32	2,4	1,5
80	64	124	395	23.009.10	88,9	3,2	114	79,4	228	32	2,9	2,8
100	92	126	375	23.010.10	114,3	3,6	145	131	208	20	3,5	3,8
125	94	124	405	23.011.10	139,7	4	171	188	238	23	4,5	5,4
150	101	121	430	23.012.10	168,3	4,5	204	271	255	26	6,2	6,7
200	135	80	360	23.014.10	219,1	6,3	257	442	170	20	17	8,3
250	122	81	415	23.015.10	273	6,3	309	663	228	30	21	13,9
300	149	81	415	23.016.10	323,9	7,1	365	927	223	35	37	20,0
350	120	61	415	23.017.10	355,6	6,3	404	1132	222	20	25	18,7
400	185	79	455	23.018.10	406,4	6,3	461	1478	223	30	47	24,3
450	184	80	485	23.019.10	457	6,3	511	1842	253	35	55	29,4
500	199	82	505	23.020.10	508	6,3	566	2263	262	36	65	32,9
600	180	81	570	23.022.10	610	4	679	3257	330	65	109	32,9
700	177	80	640	23.024.10	711	4	777	4335	380	75	130	49,7
800	300	82	605	23.026.10	813	4	886	5654	283	43	149	44,2
900	310	81	625	23.028.10	914	4	990	7110	302	44	172	62,7
1000	252	71	640	23.030.10	1016	4	1098	8765	350	46	181	77,7
1100	211	61	665	23.031.10	1120	4	1198	10540	383	72	303	80,6
1200	212	58	730	23.032.10	1220	4	1264	11794	415	82	328	88,0
1300	259	60	740	23.033.10	1320	4	1364	13818	395	76	379	88,6
1400	259	59	760	23.034.10	1420	4	1464	15980	415	81	429	98,3
1500	260	60	790	23.035.10	1520	4	1564	18299	445	87	461	110
1600	257	60	820	23.036.10	1620	4	1664	20776	475	92	492	122
1700	254	40	700	23.037.10	1720	4	1764	23409	355	98	1010	109
1800	259	41	720	23.038.10	1820	4	1864	26199	375	103	1080	119
1900	251	40	740	23.039.10	1920	4	1963	29132	395	113	1190	130
2000	236	40	775	23.040.10	2020	4	2061	32204	433	128	1250	144
2100	256	34	715	23.041.10	2120	4	2161	35466	367	104	1520	150
2200	260	35	735	23.042.10	2220	4	2260	38865	387	113	1650	161

DN	СМЕЩЕНИЯ		ДЛИНА	ID	ПАТРУБКИ		СИЛЬФОН			КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ		ВЕС
Условный диаметр	AX 2δN мм	LA 2λN мм	Строит. длин Lo мм		Наружный диаметр D мм	Толщина стенки s мм	Наружный диаметр Do мм	Эфф. площадь A см²	РМЦС** l* мм	AX Cδ N/мм	LA Cλ N/мм	кг

Страница оставлена пустой намеренно

** РМЦС= Расстояние между центрами сильфонов

Норма проектирования: EJMA 9
Температура: Рассчитано при 550°C (EN 1333)
Кол-во циклов: 1000 циклов

Важно: смещения даны не в комбинации. Общий суммарный коэффициент использования не должен превышать 1.

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

Пожалуйста, обращайтесь к ссылке WebLink 15505 или QR коду для доступа к онлайн анкете запрос/заказ и более подробной информации о: **грунтовке, фланцах, внутреннем патрубке, защитном кожухе и т.п.**

B022016-1 – С оговоркой на возможные изменения и опечатки

www.belman.com